

# ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

## **Siegfried Nadolle Tiefbauunternehmen**

**Zedau 23 • 39606 Osterburg**

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

### **DVGW GW 301**

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen  
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011

erfüllt.

Geltungsbereich:

**Gruppe W3, Werkstoff pe**

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und  
gilt vom 24.03.2021 bis 23.03.2026 nur in Verbindung  
mit dem Eintrag unter [www.zert-bau.de/unternehmenssuche](http://www.zert-bau.de/unternehmenssuche).

Registrier-Nr.: 10.05.0267  
Revisionsdatum: 24.03.2021  
Datum der Erstzertifizierung: 24.03.2016



Dipl.-Ing. Bernd Wiese  
GB Rohrleitungsbau

### Verantwortliche Fachaufsicht

Wasser Tobias Nadolle, M.Eng.

### Verantwortliche Schweißaufsicht

PE Tobias Nadolle, M.Eng.

Registrier-Nr.: 10.05.0267  
Revisionsdatum: 24.03.2021  
Datum der Erstzertifizierung: 24.03.2016



Dipl.-Ing. Bernd Wiese  
GB Rohrleitungsbau

#### Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

##### Sparte Gas

- G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
- G2 Betriebsdrücke  $\leq 16$  bar und Nennweiten  $\leq$  DN 300
- G3 Betriebsdrücke  $\leq 5$  bar und Nennweiten  $\leq$  DN 300

##### Sparte Wasser

- W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
- W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten  $\leq$  DN 400
- W3 Betriebsdrücke  $\leq 16$  bar und Nennweiten  $\leq$  DN 300

##### Werkstoffe

- pe PE (Polyethylen)
- st Stahl
- ge Gusseisen
- gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
- pvc PVC (Polyvinylchlorid)
- az Asbestzement